Annexure C

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. 5200 **Dated:-** 25/03/2026

It is certified that an inspection team headed by Dr. Ravi Pandey, Dy. CMO (Name of Officers with designation) from **C.M.O. Office, Lucknow** PHED inspected the **NEW PUBLIC INTER COLLEGE, KRISHNA NAGAR, LUCKNOW** (Name & Address of the school) on 19.02.2026 (date of inspection) and on the basis of Water Test Report (Attached) bearing no. **542/D/9159 dated:- 26/02/2026** of (PHED Lab) certified that the **NEW PUBLIC INTER COLLEGE, KRISHNA NAGAR, LUCKNOW** (Name of School) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central/State/U.T. Govt.

This certificate is valid till **One Year**

Signature with Seal : 25/03/2026

Name : Dr. Ravi Pandey

Designation : Dy. CMO

Name & Address of the Office/Department : .....

To,

Principal
NEW PUBLIC INTER COLLEGE,
KRISHNA NAGAR, LUCKNOW
(Name & Address of the Institution)

Note: The certificate is to be issued by authorized officer/PHED Lab/Local Bodies

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,

सेक्टर–सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रबन्धक न्यू पब्लिक इण्टर कालेज कृष्णा नगर, जनपद–लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	**श्री सुभाष यादव**
एकत्र करने का दिनांक	19–02–2026
प्राप्त होने का दिनांक	20–02–2026
विश्लेषण का दिनांक	21–02–2026
जल प्राप्ति का स्थान	वाटर प्यूरी फायर
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिकिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्तााति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी0पी0एम0	नहीं
शिवत्याभ तिक्तााति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी0पी0एम0	नहीं
37 से0ग्रे0 पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी0पी0एम0	नहीं
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी0पी0एम0	112.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी0पी0एम0	82.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी0पी0एम0	30.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी0पी0एम0	56.0
स्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	26.0
अस्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	30.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी0पी0एम0	20.0
भूथित भाग(नाईट्राइट्स) पी0पी0एम0	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी0पी0एम0	नहीं
फ्लोरीन एजफलोराइड पी0पी0एम0	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी0पी0एम0	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या –542/D 19158 दिनांक: 26-02-2026

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– **प्रबन्धक न्यू पब्लिक इण्टर कालेज कृष्णा नगर, जनपद–लखनऊ** ।

2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, **लखनऊ** ।

3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, **लखनऊ** ।

वरिष्ठ लैब टेक्नोशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ

24/02/26
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 अलीगंज लखनऊ

प्रबन्धक न्यू पब्लिक इण्टर कालेज कृष्णा नगर, जनपद–लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु विश्लेषण का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम –**श्री सुभाष यादव**

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	घास्य पर मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony Count on Nut. Agar)		Presumptive Coliform Count				अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि0ली0 मौलिक जल से (एम0पी0एन0 कोलीफार्म / 100 मि0ली0)	ए0एम0बी0 एगर रिर्पोट / 24 घंटे 37□	असंयाजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine)	अभ्युक्ति
				48 घंटे में 37 से0ग्रे0 तापमान पर	72 घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि0ली0	10 मि0ली0	1 मि0ली0				
						रखी गई परखनली की संख्या	1	5	5				
498 / डी0	19–02–2026	20–02–2026	वाटर प्यूरी फायर	12	21	11	0	2	0	2	–	नहीं	सन्तोषप्रद

पत्रांक–रा0स्वा0सं0 / जल नमूना / रिर्पोट / 2026 / 9161 दिनांक– 26-02-2026

1– प्रबन्धक न्यू पब्लिक इण्टर कालेज कृष्णा नगर, जनपद–लखनऊ ।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ ।
3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका परिषद लखनऊ ।

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0
अलीगंज लखनऊ

24/02/26
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0
अलीगंज लखनऊ

Manager
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow

Principal
New Public Inter College
Krishna Nagar, Lucknow